

SIDE Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego informuje, że wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla 2024 roku wyniosły:

SIDE Sp z o.o.	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych	
		bez katastrofalnych	z katastrofalnymi
SAIDI (<i>minuty/odbiorcę/rok</i>)	0	0	0
SAIFI (<i>ilość przerw/odbiorcę/rok</i>)	0,244	0,024	0,000
MAIFI (<i>ilość przerw/odbiorcę/rok</i>)		0,000	
Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki		41	

Wskaźniki wyznaczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.2023 poz. 819) wraz z późniejszymi zmianami.

SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej.

SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich.

MAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw krótkich.

Przerwa krótka – przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

Przerwa długa i bardzo długa – przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

Przerwa katastrofalna – przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.